

点検チェックシート(OSNET警報出力装置 NetAL-1)

地点		実施日	年	月	日	実施者		天候	
----	--	-----	---	---	---	-----	--	----	--

【出力装置】

型	式	NetAL-1	点検開始時刻		時	分
製造番号 No.						
ROMバージョン ()			ネットワークアドレス		#	
製造年月 年 月			警報パケット転送先		#	

【出力装置】

判定: (○良 ×否 △注意)

電源電圧の確認(外部電源駆動:5~15V、電池駆動:2.7V以上) ※下記記入①	
電池の切り替わり確認(メイン⇄サブ)	
電池ホルダに錆が無いこと(メイン側・サブ側を交互に外してバネ部の錆を確認)	

【動作確認】

接点出力1~6が正常に出力されること	
--------------------	--

①電源電圧 外部: V メイン: V サブ: V

・警報出力条件 (使用している出力先の各パターン、レベル、相手先を確認して対象となっているアラート番号を記入)
(パターン 1...対象 0...対象外) (条件が複数ある場合は"別紙 出力先別パターン一覧"へ記入)

出力先	グループ	警戒レベル	出力相手先	対 象 ア ラ ー ト 番 号

	出力先1	出力先2	出力先3	出力先4	出力先5	出力先6
・警報出力時間						
・警報出力ラッチ	ON / OFF	ON / OFF	ON / OFF	ON / OFF	ON / OFF	ON / OFF
・警報接点極性	A / B	A / B	A / B	A / B	A / B	A / B

・ネットワーク監視情報 (監視対象『1』にしている機器アドレスを記入)

#	
---	--

別紙 出力先別パターン一覧 有 無

点検終了時刻	時	分
--------	---	---

備考

点検チェックシート(OSNET警報出力装置 NetAL-1) 別紙

地点	
----	--

出力装置製造番号 No. _____

・警報出力条件（使用している出力先の各パターン、レベル、相手先を確認して対象となっているアラート番号を記入）

出力先	グループ	警戒レベル	出力相手先	対 象 ア ラ ート 番 号

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

出力先	グループ	警戒レベル	出力相手先	対 象 ア ラ ート 番 号

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

出力先	グループ	警戒レベル	出力相手先	対 象 ア ラ ート 番 号

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

--	--	--	--	--

備 考
