

## 点検チェックシート(6ポートハブ NetHB-1)

地点		実施日	年	月	日	実施者	天候
----	--	-----	---	---	---	-----	----

### 【ハブ】

型 式 NetHB-1

機器アドレス	#
--------	---

製造番号 No.

ROMバージョン ( )

製造年月 年 月

### 【装置】

判定: (○良 ×否 △注意)

電源電圧の確認(外部電源駆動:10~15V、電池駆動:2.7V以上) ※下記記入①	
電池の切り替わり確認(メイン⇄サブ)	
電池ホルダに錆が無いこと(メイン側・サブ側を交互に外してバネ部の錆を確認)	
6ポートと正常に通信できること 機器が繋がっている場合は「リンセツソウチ」で確認	

### 【隣接装置(リンセツソウチ)】

	型 式	製 造 番 号	ア ド レ ス
Pt1		No.	#
Pt2		No.	#
Pt3		No.	#
Pt4		No.	#
Pt5		No.	#
Pt6		No.	#

① 電源電圧      外部:          V      メイン:          V      サブ:          V

備 考

---



---



---



---